



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00699

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Паркета", ОГРН: 5177746305336, ИНН: 9729180615. Адрес: РОССИЯ, 117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 4Б, эт. 3 пом. VI ком. 16. Телефон: +7 (495) 727-35-53, e-mail: parketpar@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика Паркета", ОГРН: 5177746305336, ИНН: 9729180615. Адрес: РОССИЯ, 142180, Московская область, г. Подольск, ул. Ленина, д. 1

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания» 127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а, стр. 25, пом. 2/4. E-mail: sdspsi@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

**ПРОДУКЦИЯ**  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Напольное покрытие: доска инженерная многослойная, торговая марка Greenline. Выпускаемые по ТУ 16.10.21 – 005 – 20488943 – 2023, ТУ 16.10.21–009–20488943–2023, ТУ 16.10.21–002–20488943–2018. Серийный выпуск.

код ОКПД2  
16.10.21

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которого (которых) производилась сертификация)

Группа воспламеняемости – В2 Умеренно воспламеняемые по ГОСТ 30402-96.  
Группа дымообразования - ДЗ с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044.  
Группа по токсичности – Т3 высоко опасные по ГОСТ 12.1.044.  
Группа по распространению пламени - РП2 слабораспространяющие по ГОСТ Р 51032-97

код ТН ВЭД  
4418 75 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ699-06/2023 от 21.06.2023. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 16.10.21 – 005 – 20488943 – 2023, ТУ 16.10.21–009–20488943–2023, ТУ 16.10.21–002–20488943–2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.06.2023 по 20.06.2028



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин